

米電協だより

第344号
令和2年 5月8日(金)発行



URL:<http://www3.omn.ne.jp/~yokumiai/> E-mail:yokumiai@ms3.omn.ne.jp

TEL 0238-23-7634 FAX 0238-23-0437

1. 労働保険 一人親方保険料納付のご依頼

労働保険一人親方保険料の納付につきまして、下記期限までにお納め頂けま
すようお願い致します。

●労働保険一人親方保険料

一期分 納付期限・6月19日(金)

2. 「作業服」春の大キャンペーンのご案内

下記期間で作業服・ユニフォームの格安キャンペーンを開催致します。
春夏物で、汚れにくい・夏涼しい・超静電防止など特徴のある生地を使用した
作業服を多数ご用意しておりますので、この機会をお見逃し無くご検討下さい。

また今回は暑い屋内外での業務でも涼しい「電動ファン付き作業服」の取り
扱いも始めましたので、こちらもご検討を宜しくお願い致します。

●キャンペーン期間：5月11日(月)～6月10日(水)

●サービス価格：カタログ価格より「45～50%引き」です。

会社名の刺繍入れは無料サービスとなっております。(個人名・安全マーク等
は実費)、他にも事務服・安全靴・合羽・電気工事用手袋など、各種ご用意して
おります。カタログご希望の方は組合までご連絡下さい。



4. フルハーネス型安全帯作業訓練のお知らせ

6月に予定しておりました、フルハーネスの訓練はコロナウイルスの関係で延期となりましたのでお知らせ致します。

5. 契約センターからのお知らせ

契約センタートピックス

契約負荷設備内訳の記載・登録方法

これで解決!

負荷設備契約を申込みの際、機器内訳の書き方で悩んだことはありませんか？何を書いたらいいの？書き方のルールはあるの？など、今回は皆様の疑問にお答えします！ポイントをおさえた申込みで作業中、運転中、会議中の着信を減らしましょう！



1. 「型式は分かるのに仕様書がない」
補足に**型式**をご記載ください。型式が分かれば契約センターで容量を調べ、算定いたします。

2. 「仕様書もないし型式も分からない」
中古品やリース品等で仕様書がなく型式不明の場合は、補足に**「仕様書なし・型式不明」**とご記載ください。

選択	機器			季節区分	相	電圧(V)	機器		コンデンサ		力率(%)
	コード	名称	補足				容量	台数	容量(μF)	台数	
○ 610	三相:モーターその他(定格出力)	0020MV1	通年	三相	200	100W	1				
○ 870	三相:農業用機器(入力換算後)	仕様書なし・型式不明	通年	三相	200	1750W	1				
○ 892	三相:コンプレッサ(定格出力)	既設	通年	三相	200	750W	1				

3. 「元々ある負荷設備は？」
補足に**「既設」**とご記載ください。既設機器の容量や台数が不明の場合は、**「既設変更なし」**とご記載いただければ、登録データから引き継ぎいたします。なお、**撤去した負荷設備がある場合は**、メモや通信欄、単線結線図などにご記載ください。

4. 「容量が正確に分からない」
補足に**「容量不明」**とご記載の上、おおよその容量をご記載ください。竣工調査時に可能な限り容量を確認いたします。



★なぜ容量算定が重要なのか？

取付されている全ての負荷設備容量を正しく算定しないと、トランスや引込線、計器等の設計を正しく行なうことができません。竣工調査時に**通電できない**場合や通電後に**緊急工事**を要する場合もございます。ご面倒をおかけしますが、ご協力をよろしくお願いいたします。